

АКТ №14

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва

«06» апреля 2026г.

Комиссия в составе:

Ответственные представители:

ГБУ «Жилищник района Коньково» начальник участка Фастов Олег Сергеевич
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Якушкин Иван Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Шабалин Сергей Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Кижаяев Александр Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния вентиляционных
(первичную/периодическую) (вентиляционных, дымовых)
каналов в помещениях многоквартирного 7-ми подъездного, 9-и этажного жилого
дома

(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)

от газоиспользующих приборов: газовая плита
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: ул. Академика Арцимовича, д. 20
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: пригодность к эксплуатации
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
3	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
4	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
5	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
6	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
7	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
8	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
9	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
11	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
12	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
13	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
15	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
16	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
17	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
20	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
21	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
22	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
24	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
25	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
27	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
28	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.

[illegible]

[illegible]

201	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
202	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
204	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
205	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
206	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
207	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
208	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
209	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
210	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
211	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
213	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
214	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
215	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
216	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
218	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
219	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
220	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
222	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
223	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
224	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
225	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
226	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
228	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
230	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
231	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
232	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
233	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
234	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
235	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
236	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
238	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
239	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,8	удв.
240	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
241	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
242	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
244	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
245	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
246	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
248	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
249	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
250	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
251	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____ отсутствует по проекту

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки отсутствует по проекту

(если отсутствуют, указать помещения)

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением отсутствует по проекту

(указать помещения)

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям _____

(если есть нарушения, указать)

Длина дымоотвода _____ отсутствует по проекту

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора _____ да

(да/нет)

Наличие изменений проекта в кв. № 43, 78, 106, 145 Установлено принудительное вытяжное устройство на кухне (Нарушение ЖНМ-2004/2, п.3.4); в кв. № 72

Отсутствует доступ к вентканалу кухни для проверки (Нарушение ЖНМ-2004/2, п.3.4)

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания: в кв. № 2, 10, 14, 18, 19, 23, 26, 36, 46, 50, 55, 58, 63, 75, 81, 85, 89, 93, 98, 101, 107, 114, 115, 123, 128, 133, 139, 142, 147, 150, 153, 159, 164, 168, 170, 181, 186, 191, 196, 200, 203, 212, 217, 221, 227, 229, 237, 243, 247 Жильцы доступ для проверки вентиляции от квартиры не предоставили.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях многоквартирного жилого дома
(вентиляционные, дымовые) (наименование объекта)
№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 146, 148, 149, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 197, 198, 199, 201, 202, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 228, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238, 239, 240, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 249, 250, 251

(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации _____
под газ

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

вентиляционные каналы в помещениях многоквартирного жилого дома
(вентиляционные, дымовые) (наименование объекта)
№ 43, 72, 78, 106, 145

(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и непригодны к эксплуатации _____

Газовые приборы: _____
(не могут быть подключены/ должны быть отключены в квартирах)

Срок действия акта: _____ для вентиляционных каналов _____ для вентиляционных каналов согласно ПП РФ № 410 от 14.05.2013г. с изменениями от 2023г.
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Коньково» _____
(наименование организации) (подпись)

/Фастов О.С./
(Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» _____
(наименование организации) (подпись)

/Якушкин И.А./
(Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» _____
(наименование организации) (подпись)

/Шабалин С.А./
(Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» _____
(наименование организации) (подпись)

/Кижаяев А.А./
(Ф.И.О.)