

АКТ №7

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва

«09» апреля 2026г.

Комиссия в составе:

Ответственные представители:

ГБУ «Жилищник района Коньково» начальник участка Фастов Олег Сергеевич
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Якушкин Иван Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Шабалин Сергей Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Кижаяев Александр Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую _____ проверку технического состояния _____ вентиляционных
(первичную/периодическую) (вентиляционных, дымовых)
каналов в помещениях _____ многоквартирного 9 -и подъездного, 5-и этажного жилого
дома

(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)

от газоиспользующих приборов: _____ газовая плита
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: ул. Академика Арцимовича, д. 5, корп. 3
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: _____ пригодность к эксплуатации
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
2	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
3	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
4	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
6	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
8	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
9	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
10	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
11	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
13	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
14	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
15	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
67	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
19	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
21	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
22	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
23	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
25	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
26	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
27	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
29	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.

[illegible]

121	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
124	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
126	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
128	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
129	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
130	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
131	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
133	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
134	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
136	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
137	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
138	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
139	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
141	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
142	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
143	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
146	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
147	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
98	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
151	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
152	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
153	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
155	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
157	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
158	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
159	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
161	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
162	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
163	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
165	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
166	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
167	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
168	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
169	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
172	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
174	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
176	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
177	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
178	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
179	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____ отсутствует по проекту

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки отсутствует по проекту

(если отсутствуют, указать помещения)

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением отсутствует по проекту

(указать помещения)

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям _____

(если есть нарушения, указать)

Длина дымоотвода _____ отсутствует по проекту

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора _____ да

(да/нет)

Наличие изменений проекта в кв. № 5, 7, 18, 20, 21, 33, 42, 44, 50, 51, 79, 103, 104, 123, 125, 132, 144, 148, 149, 154, 154, 156, 173 Установлено принудительное вытяжное устройство на кухне (Нарушение ЖНМ-2004/2, п.3.4); в кв. № 75 Отсутствует доступ к вентканалу кухни для проверки (Нарушение ЖНМ-2004/2, п.3.4)

(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания: в кв. № 17, 12, 16, 24, 28, 36, 41, 45, 52, 55, 62, 68, 73, 87, 92, 97, 113, 117, 122, 127, 135, 140, 145, 150, 160, 164, 171, 175 Жильцы доступ для проверки вентиляции от квартиры не предоставили

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях многоквартирного жилого дома
(вентиляционные, дымовые) (наименование объекта)
№ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 43, 46, 47, 48, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 71, 72, 74, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, , 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 115, 116, 118, 119, 120, 121, 124, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 134, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 146, 147, 148, 151, 152, 153, 155, 157, 158, 159, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 172, 174, 176, 177, 178, 179
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации _____
под газ

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

вентиляционные каналы в помещениях многоквартирного жилого дома
(вентиляционные, дымовые) (наименование объекта)
№ 5, 7, 18, 20, 21, 33, 42, 44, 50, 51, 75, 79, 103, 104, 123, 125, 132, 144, 148, 149, 154, 154, 156, 173
(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и непригодны к эксплуатации _____

Газовые приборы: _____
(не могут быть подключены/ должны быть отключены в квартирах)

Срок действия акта:

для вентиляционных каналов _____ для вентиляционных
каналов согласно ПП РФ № 410 от 14.05.2013г. с изменениями от 2023г.
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Коньково»
(наименование организации)



/Фастов О.С./
(Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково»
(наименование организации)

/Якушкин И.А./
(Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково»
(наименование организации)

/Шабалин С.А./
(Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково»
(наименование организации)

/Кижаяев А.А./
(Ф.И.О.)