

АКТ №15

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва

«09» декабря 2025г.

Комиссия в составе:

Ответственные представители:

ГБУ «Жилищник района Коньково» начальник участка Фастов Олег Сергеевич
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Якушкин Иван Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Шабалин Сергей Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Кижаяев Александр Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую проверку технического состояния вентиляционных
(первичную/периодическую) (вентиляционных, дымовых)
каналов в помещениях многоквартирного 5-и подъездного, 9-и этажного жилого
дома

(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)

от газоиспользующих приборов: газовая плита
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: ул. Академика Волгина, д. 25, корп.1
(улица, дом, корп.(стр.))

цель проверки: пригодность к эксплуатации
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
2	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
4	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
5	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
6	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
8	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
9	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
10	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
11	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
13	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
14	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
15	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
17	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
18	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
19	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
20	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
22	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
23	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
24	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
25	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
27	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.

[illegible]

109	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
110	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
111	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
112	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
113	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
114	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
116	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
117	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
118	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
119	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
120	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
122	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
123	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
124	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
125	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
126	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
128	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
129	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
130	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
131	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
132	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
133	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
134	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
135	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
136	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
137	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
138	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
139	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
140	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
142	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
143	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
144	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
145	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
146	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
147	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
148	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
150	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
151	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
152	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
153	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
154	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
155	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
157	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
158	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
159	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
160	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____ отсутствует по проекту

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки отсутствует по проекту

(если отсутствуют, указать помещения)

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением отсутствует по проекту

(указать помещения)

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям _____

(если есть нарушения, указать)

Длина дымоотвода _____ отсутствует по проекту

(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора да
(да/нет)

Наличие изменений проекта в кв. № 26, 60 Установлено принудительное вытяжное устройство на кухне (Нарушение ЖНМ-2004/2, п.3.4); в кв. № 34 Отсутствует доступ к вентканалу кухни для проверки (Нарушение ЖНМ-2004/2, п.3.4)
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания: в кв. № 3, 7, 12, 16, 21, 31, 39, 45, 49, 55, 65, 70, 73, 81, 87, 95, 100, 115, 121, 127, 141, 149, 156 Жильцы доступ для проверки вентиляции от квартиры не предоставили.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях многоквартирного жилого дома
(вентиляционные, дымовые) (наименование объекта)
№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 158, 159, 160
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации _____
под газ

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)

вентиляционные каналы в помещениях многоквартирного жилого дома
(вентиляционные, дымовые) (наименование объекта)
№ 26, 34, 60
(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и непригодны к эксплуатации _____

Газовые приборы: _____
(не могут быть подключены/ должны быть отключены в квартирах)

Срок действия акта: _____
для вентиляционных каналов _____ для вентиляционных
каналов согласно ГП РФ № 410 от 14.05.2013г. с изменениями от 2023г.
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Коньково»
(наименование организации)

ГБУ «Жилищник района Коньково»
(наименование организации)

ГБУ «Жилищник района Коньково»
(наименование организации)

ГБУ «Жилищник района Коньково»
(наименование организации)



/Фастов О.С./
(Ф.И.О.)

/Якушкин И.А./
(Ф.И.О.)

/Шабалин С.А./
(Ф.И.О.)

/Кижаяев А.А./
(Ф.И.О.)