

АКТ №116

технического состояния системы вентиляции и системы дымоотведения газифицированных помещений
(шахты вентиляционных, дымовых каналов в доме, строении и поквартирное обследование)

г. Москва

«01» апреля 2026г.

Комиссия в составе:

Ответственные представители:

ГБУ «Жилищник района Коньково» начальник участка Фастов Олег Сергеевич
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Якушкин Иван Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Шабалин Сергей Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» чистильщик Кижаяев Александр Александрович
(наименование организации, должность, Ф.И.О.)

Периодическую _____ проверку технического состояния _____ вентиляционных
(первичную/периодическую) (вентиляционных, дымовых)
каналов в помещениях _____ многоквартирного 5 -и подъездного, 5-и этажного жилого
дома

(указать наименование объекта, назначение здания, этажность, помещения в которых проводится проверка)

от газоиспользующих приборов: _____ газовая плита
(наименование и тип газоиспользующих приборов)

по адресу: ул. Введенского, д. 17, корп. 1
(улица, дом, корп. (стр.))

цель проверки: _____ пригодность к эксплуатации
(пригодность к эксплуатации, пригодность для отвода продуктов сгорания от газовых приборов и т.п.)

ПРИ ПРОВЕРКЕ УСТАНОВЛЕНО:

№ квартиры	Тип канала (вент./дым.)	Материал канала	Сечение или диаметр канала (мм)	Газоиспользующее оборудование или помещение	Состояние канала очищен/не очищен	Наличие тяги и соответствие нормативным требованиям (м/с)	Состояние оголовка
1	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
2	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
4	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
5	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
6	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
8	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
9	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
10	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
11	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
12	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
13	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
14	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
16	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
17	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
18	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
19	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
20	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
21	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
22	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
23	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
24	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.

25	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
26	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
27	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
28	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
29	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
30	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
31	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
32	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
34	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
35	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
36	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
38	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
39	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
40	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
42	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
43	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
44	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
45	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
46	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
47	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
49	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
50	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
51	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,5	удв.
53	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
54	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
55	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
57	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
58	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
59	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
60	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
62	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
63	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
64	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
65	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
66	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
67	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
68	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
69	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
70	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
71	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
73	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
74	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
75	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
78	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
79	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
80	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
83	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
84	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,1	удв.
85	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
86	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
87	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
88	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
89	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
90	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
91	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
92	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
93	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,6	удв.
96	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,4	удв.
97	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.
98	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,7	удв.
99	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,2	удв.
100	вент	бетон	Ф150	кухня	-	1,3	удв.

Противопожарная разделка вокруг газовых приборов, соединительных труб и дымовых каналов _____ отсутствует по проекту

(обеспечена, не обеспечена, указать величину см., если не обеспечена, указать причину)

В нижней части дымовых каналов имеются карманы глубиной не менее 25 см и герметичные крышки (лючки) для очистки отсутствует по проекту
(если отсутствуют, указать помещения)

Все дымовые каналы обособленные и плотные, за исключением отсутствует по проекту
(указать помещения)

Металлические соединительные трубы находятся в исправном состоянии и имеют не более 3-х поворотов, их присоединение соответствует нормативным требованиям _____

Длина дымоотвода _____
(если есть нарушения, указать)
отсутствует по проекту
(если есть отступления, указать помещения)

Оголовки дымовых труб и вентканалов находятся вне зоны ветрового подпора _____ да
(да/нет)

Наличие изменений проекта № 48, 81, 95 Установлено принудительное вытяжное устройство на кухне (Нарушение ЖНМ-2004/2, п.3.4); в кв. № 94 Отсутствует доступ к вентканалу кухни для проверки (Нарушение ЖНМ-2004/2, п.3.4)
(нет/если есть, указать какие и кем внесены)

Примечания: в кв. № 3, 7, 15, 27, 33, 37, 41, 52, 56, 61, 72, 76, 77, 82, 94 Жильцы доступ для проверки вентиляции от квартиры не предоставили.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Вентиляционные каналы в помещениях многоквартирного жилого дома
(вентиляционные, дымовые) (наименование объекта)
№ 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100
(перечислить помещения)

СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и пригодны к эксплуатации _____
под газ

(под газ, жидкое топливо, твердое топливо)
вентиляционные каналы в помещениях _____ многоквартирного жилого дома
(вентиляционные, дымовые) (наименование объекта)
№ 48, 81, 95
(перечислить помещения)

НЕ СООТВЕТСТВУЮТ нормативным требованиям и непригодны к эксплуатации _____

Газовые приборы: _____
(не могут быть подключены/ должны быть отключены в квартирах)

Срок действия акта: _____
для вентиляционных каналов _____ для вентиляционных каналов согласно ПП РФ № 410 от 14.05.2013г. с изменениями от 2023г.
(период, в течение которого акт действителен)

Представители:

ГБУ «Жилищник района Коньково» _____
(наименование организации) (подпись)

/Фастов О.С./
(Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» _____
(наименование организации) (подпись)

/Якушкин И.А./
(Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» _____
(наименование организации) (подпись)

/Шабалин С.А./
(Ф.И.О.)

ГБУ «Жилищник района Коньково» _____
(наименование организации) (подпись)

/Кижаяев А.А./
(Ф.И.О.)